COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - VR

SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA

CUP I37B15000010006

PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO A

VARIANTE 1

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Mandataria

Studio Ingegneria Associata

Mandante

Studio Ingegneria Associata

Dott. Ing. Mauro Bertoldo

Dott. Ing. Alessandro Bertoldo

PROGETTO IMPIANTI

BARANA ENGINEERING S.r.l.

BARANA ING. LUCIANO

Via Martiri della Libertà, 7 - 37023 GREZZANA (VR) - Tel. 045 905419 - Fax 045 907646 - info@barana.it

IMPIANTI MECCANICI

PIANTA PIANO TERRA

IMPIANTO IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO

scala	data	n°elaborato
1:50	04.09.2015	05|-E-M005-4

Tabelle Fronte

M005

REV	DATA	DESCRIZIONE	EL.	CP
1	25.08.2015	CONSEGNA E INTEGRAZIONI	LDC	LB
2	28.01.2015	LISTE A - VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO	LDC	LB
3	25.08.2015	CONSEGNA E INTEGRAZIONI	LDC	LB
4	04.09.2015	CONSEGNA E INTEGRAZIONI	LDC	LB

Il presente elaborato non potrà essere copiato, riprodotto o ritenuto utile da terzi senza il preventivo assenso scritto dei redattori. Ogni diritto sia derivante dalla proprietà e sia dalla legge sulla tutela del diritto d'autore è riservato.

This document may not be copied, reproduced or disclosed, either in part or whole, without the written permission of the author. Intellectual property rights are reserved.

ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI DI RISCALDAMENTO

SECONDO LEGGE 10 - 09/01/1991

TIPO DI MATERIALE	CONDUTTIVITA' UTILE W/mC	SPESSORE TUBI SC	Nastro Termico	SPESSORE TUBI DEC.	TUBO Mm					
		- 20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	+ 100
POLIETILENO COPRIGUE 20 KG/MC	0 032	14	21	29	36	43	43
POLIETILENO COPRIGUE 30 KG/MC	0 032	14	21	29	36	43	43
GOMMA SINTETICA CELLULE CHIUSE	0 040	20	30	40	50	55	60

SPESSORE 50 %

Tubazioni interrate in:
- Centrale Termica
- Locali Piano
- Locali Ricovero
- Locali Deposito e garages
- Locali Commerciali

SPESSORE 30 %

Tutte le tubazioni correnti in vista non ricadenti nelle precedenti voci interne o in locali non riscaldati

NOTA (A) - VALORI DA APPLICARE ANCHE AGLI ISOLAMENTI DI CANALI DI ARIA CALDA POSTI IN AMBIENTI NON RISCALDATI							
GOMMA SINTETICA CELLULE CHIUSE	0 040	6	9	12	15	18	18
POLIURETANO COPRIGUE 25 KG/MC	0 030	5	7,5	10	12,5	15	15
		- 20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	+ 100
POLISTIROLO COPRIGUE 20 KG/MC	0 032	7	10,5	14	17,5	21	21
GOMMA SINTETICA CELLULE CHIUSE	0 040	10	15	20	25	30	30

SPESSORE 30 %

DIAMETRI TUBO Mm

- 20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	+ 100
20	30	40	50	55	60

SPESSORE 50 %

DIAMETRI TUBO Mm

- 20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	+ 100
14	21	29	36	43	43

SPESSORE 30 %

DIAMETRI TUBO Mm

- 20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	+ 100
10	15	20	25	215	30

LEGENDA SIMBOLI

POMPA DI CIRCOLAZIONE RISCALDAMENTO	
POMPA SOMMERSA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	
POMPA ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA	
BOILER ELETTRICO 15 L	EL
INSTALLATO NEL CONTROSOFFITTO	
TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	
TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA	
TUBAZIONE RICIRCOLO SANITARIA	
TUBAZIONE GAS METANO	
TUBAZIONE ACQUA CALDA E FREDDA IMPIANTO RISCALDAMENTO	
TUBAZIONE ACQUA CALDA E FREDDA IMPIANTO CONDIZION